



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB34.H00629

Срок действия с 24.06.2015 по 23.06.2018

№ 0257905

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

«БНТ-сертификат» РОСС RU.0001.11AB34

ООО «Буровая и нефтепромысловая техника»

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 9, стр. 1

Почтовый адрес: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 14, к. 143

e-mail: bnt@list.ru, (495) 558-68-98 т/ф

ПРОДУКЦИЯ

Блочные комплектные распределительные пункты в железобетонной оболочке на напряжение до 20 кВ и ток номинальный до 1250А (Распределительные пункты типа (Х)БКРП)

TU 3414-015-03989721-2012

код ОК 005 (ОКП):

34 1470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1-90 (в части сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЗАО «ЭЗОИС»), код-ОКПО: 03989721, ИНН: 7718014891

Российская Федерация, 107143, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 6

Тел.: (495) 789-37-77 факс: (495) 789-37-58

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЗАО «ЭЗОИС»), код-ОКПО: 03989721, ИНН: 7718014891

Российская Федерация, 107143, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 6

Тел.: (495) 789-37-77 факс: (495) 789-37-58

НА ОСНОВАНИИ

протокола аттестации на сейсмостойкость № 09-06-15 от 22.06.2015г.

ООО «СТРОЙВЕНТМАШ» Москва, ул. Марксистская, д. 22, (Лицензия № ЦО-12-101-7380)

Тел./Факс: (499) 709-01-51, E-mail: info@stroyventmash.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак соответствия наносится на изделие рядом с товарным знаком изготовителя и в эксплуатационную документацию. Схема сертификации – 3

Инспекционный контроль: июнь 2016г., июнь 2017г.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Л.Н. Зиньковская
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Р.Н. Поспелов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации