

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00805

Срок действия с 21.09.2015 по 20.09.2018

№ 1895863

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 663-86-64, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ

Подстанции трансформаторные комплектные блочные в железобетонной оболочке мощностью до 1600 кВА на напряжение до 20 кВ типа (2) БКТП ТУ 3412-018-03989721-2015, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14695-80 п.п. 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.27, 3.30.2, 4, 7.1-7.3, 7.6-7.8, ГОСТ 12.2.007.4-75 п.3.14

код ТН ВЭД России:
8535 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЗАО «ЭЗОИС»)
107143, Россия, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, дом 6
тел. 8 (495) 789- 37-77, факс 8 (495) 789-37-58, ИНН 7718014891

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЗАО «ЭЗОИС»)
107143, Россия, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, дом 6
тел. 8 (495) 789- 37-77, факс 8 (495) 789-37-58, ИНН 7718014891

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 017-16э-2015 от 21.08.2015, ИЦ ВА ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится
знаком соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия -
на изделии и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ю. Горшунов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации